


Поз. 1



\*Неуказанные размеры дет. 2 принять по ГОСТ 7798-70

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	Детали		
1	Полоса 5x40 ГОСТ103-76	2	0,05 кг
2	Болт М16	1	0,4 кг
	Стандартные изделия		
3	Гайка М16 ГОСТ5915-70	1	
4	Шайба 16 ГОСТ11371-78	1	


ЛЭП98.08-10

Болт М16.


Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,6	1:2
Лист	Листов 1	

АО "РОСЭП"

Исполн. Кульгин  
Провер. Ударов  
Инж. Капабашкин  
Инж. Амельна  
Ст.тех. Капабашкин



Поз. 1



1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75

Катет шва h=3 мм

2. Проводник ЗПБ изготавливать отрезками длиной не менее трех метров.

3. Масса ЗПБ дана на один метр.

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	Детали		
1	Полоса 5x50 ГОСТ103-76 . L=60 мм	2	0,12 кг
2	Круг 6 ГОСТ2590-88	1	0,22 кг

ЛЭП98.08-09

Проводник ЗПБ

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,5	1:5
Лист	Листов 1	

АО "РОСЭП"

Исполн. Кульгин  
Провер. Ударов  
Инж. Капабашкин  
Инж. Амельна  
Ст.тех. Капабашкин