



Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75. Катеты швов  $k_f = 6\text{мм}$ .

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
<u>Детали</u>					
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x100x8, L=1160	1	14,2	
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 63x63x5, L=385	1	1,85	
3	ГОСТ 2590-88	Круг 30, L=360	3	2,0	
4	ГОСТ 2590-88	Заземляющий проводник, Круг 10, L=250	1	0,16	

27.0002-16

						Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол. уч.	Лист	Редок.	Подп.	Дата	Р	22,3	1:10
Траверса ТМ51								
						Лист	Листов 1	
Н. хоятр. Амелина						Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики"- РОСЭП		
Пров. Гореленко								
Разраб. Смирнова								

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №