



Сварку производить электродом Э42А ГОСТ 9467-75. Катеты швов  $k_f = 6$ мм.  
 Приварку петли поз.2 производить после установки серьги поз.4 четырьмя швами длиной по 50 мм.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		<u>Детали</u>			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x100x8, L=290	1	3,6	
2	ГОСТ 2590-88	Круг 16, L=254	2	0,4	
3	ГОСТ 2590-88	Заземляющий проводник, Круг 10, L=360	1	0,3	
		<u>Стандартные изделия</u>			
4		Серьга С 7-16	1	0,3	НИЛЕД-ТД

						27.0002-35		
						Траверса ТМ70		
						Стадия	Масса	Масштаб
						Р	5,0	1:10
						Лист	Листов 1	
						Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики" - РОСЭП		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Н. контр.		Амелина						
Пров.		Гореленко						
Разраб.		Смирнова						

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №