



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание		
		1		Уголок 80x80x6 ГОСТ8509-86 L=450 ВСт3пс5ГОСТ535-88	1	3.3 кг		
		2		Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86 L=200 ВСт3пс5ГОСТ535-88	1	0.75 кг		
		3		Круг В22 ГОСТ2590-88 L=240 ВСт3пс5 ГОСТ535-88	1	0.72 кг		
				Сварные швы		0.05 кг		
20.0027 23.02								
Н.контр. Гоголев <i>М.С.</i>				Траверса TM78, TM78a, TM78-M, TM78a-M		СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
ГИП Гоголев <i>М.С.</i>							4.7	
Инженер Холова <i>Л.В.</i>						ЛИСТ	ЛИСТОВ	
АО "РОСЭП"								

Антикоррозионную защиту и выбор марки стали производить в соответствии с техническим описанием ТО.
 Для изготовления траверсы TM78-M и TM78a-M применять сталь в соответствии с табл.1 технического описания ТО для расчетных температур ниже минус 40°C.
 Сварку производить электродом 342A ГОСТ 9467-75, высота шва 5мм.