



Антикоррозионную защиту и выбор марки стали производить в соответствии с техническим описанием ТО.
 Для изготовления траверсы TM78-М и TM78а-М применять сталь в соответствии с табл.1 технического описания ТО для расчетных температур ниже минус 40°С.
 Сварку производить электродом 342А ГОСТ 9467-75, высота шва 5мм.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Уголок 80x80x6 ГОСТ8509-86 L=450 ВСт3пс5ГОСТ535-88	1	3.3 кг
		2		Уголок 50x50x5 ГОСТ8509-86 L=200 ВСт3пс5ГОСТ535-88	1	0.75 кг
		3		Круг В22 ГОСТ2590-88 L=240 ВСт3пс5 ГОСТ535-88	1	0.72 кг
				Сварные швы		0.05 кг
20.0027 23.02						
Н.контр.	Гоголев	Мас		Траверса TM78, TM78а, TM78-М, TM78а-М	СТАДИЯ	МАССА
ГИП	Гоголев	Мас				4.7
Инженер	Холова	Хол			ЛИСТ	ЛИСТОВ
						АО "РОСЭП"