



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Детали</u>			
1.	Уголок 90x90x7 ГОСТ 8509-86	1	20,3 кг
<u>Стандартные изделия</u>			
2	Штырь Ш-20-2-К-30 ОСТ 34-13-931-86	6	
3	Болт М16x30 ГОСТ 7798-70	2	
4	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	2	

1. Допускается приварка штырей Ш-20-2-С (поз. 2).
2. Вместо штырей Ш-20-2 допускается применение круга ф22 (поз. 3 докум. 3.407.1-143.8.9 вариант - 01).

3.407.1-143.8.7			
Траверса ТМ7	Стандарт	Масса	Масштаб
	Р	25,5	
		Лист	Листов 1
		СЕЛЬЭНЕРГПРОЕКТ	

Нач. отд. Кулыгин
Н. контр. Солнцева
ГИП Ударов
Вед. инж. Шлимович
Ст. инж. Степанова

Шк. №: подл. Подпись и дата Взам. инв. №: