Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг 1дет.	Масса, кг всех	Масса, кг Марки	Лист ГОСТ, ТУ
В6с	1	Уголок 50×50×5, ℓ=1040	1	3,9	3,9	10,5	ГОСТ 8510-86
	2	Уголок 50×50×5, ℓ=1040	1	3,9	3,9		
	7	Полоса 6×45, ℓ=45	4	0,1	0,4		ГОСТ 103-76
	8	Круг ф14, ℓ=1220	1	1,4	1,4		ГОСТ 2590-71
	9	Болт М16×55	2	0,12	0,24		ГОСТ 7798-70
	10	Гайка М16	2	0,03	0,06		ГОСТ 5915-70
	11	Шайба 16	9	0,01	0,07		ГОСТ 11371-78
		Наплавленный металл			0,5		



Нач.отд.	Крамной		
Гл.инж.пр.	Поляк		
Н.контр.	Гирченко		
Пров.	Поляк		
Разраб.	Хорошков		

3.407.1-163.1-15

Траверса В6с

Стадия	Масса	Масштаб
Р	10,5	1:10
Лист	Листов 1	

Минэнерго СССР Сельэнергопроект Украинское отделение

10084/2

Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг 1дет.	Масса, кг всех	Масса, кг Марки	Лист ГОСТ, ТУ
В20с	1	Швеллер 16П, ℓ=2250	2	32,1	64,2	84,6	ГОСТ 8240-72
	2	Швеллер 12П, ℓ=820	1	2,4	2,4		
	3	Полоса 6×120, ℓ=345	4	1,9	7,6		ГОСТ 103-76
	4	Полоса 6×70, ℓ=70	4	0,2	0,8		
	5	Полоса 6×90, ℓ=150	2	0,5	1,0		
	6	Полоса 16×180, ℓ=330	1	6,4	6,4		
	7	Болт М20×90	4	0,3	1,2		ГОСТ 7798-70
	8	Гайка М20	4	0,075	0,3		ГОСТ 5915-70
	9	Шайба 20	4	0,05	0,2		ГОСТ 11371-78
		Наплавленный металл			0,6		



Нач.отд.	Крамной		
Гл.инж.пр.	Поляк		
Н.контр.	Гирченко		
Пров.	Поляк		
Разраб.	Хорошков		

3.407.1-163.1-16

Трассостойка В20с

Стадия	Масса	Масштаб
Р	84,6	
Лист	Листов 1	

Минэнерго СССР Сельэнергопроект Украинское отделение

10084/2

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№